

# Venttiilien tarve 75m<sup>2</sup>:n asunnossa eritehoisilla venttiileillä.

- Asunnon poistoilmamäärä D2 määräysten mukaan = 39 l/s
- Korvausilman määrä raitisilmaventtiileistä D2:n mukaan = 34 l/s
- Venttiilin ilmamäärä litraa/sekunnissa 20:llä pascalilla.

## VENTTIILI l/s , TARVE (34 l/s)

Venttiili l/s	Tarvittavien venttiilien määrä kpl
2,5	13,6
3,5	9,71
7	4,6
8	4,25
7,88	4,3 (Air-In 400dB TI)
9,73	3,5 (Air-In 600dB TI)
9,18	3,7 (Air-In 400 TI saneeraus)